

LEGENDA:

	- ARANDELA EXTERNA INSTALADA NO MURO ALTURA A DEFINIR NO LOCAL		- CX (2X4)" - AR CONDICIONADO - h=2,20m
	- ARANDELA EXTERNA INSTALADA NA PAREDE h=2,30m		- TOMADA DUPLA (T+F+N) - 20A - h=0,40m
	- ARANDELA E RECEPTÁCULOS ESPECÍFICOS PARA CHURRASQUEIRA		- TOMADA ALTA (T+F+N) 20A - h=2,20m
	- ARANDELA - PAREDE h=1,80m		- TOMADA DUPLA (T+F+N) - 20A - h=1,50m
	- C.P. (20x20)cm NO PISO PREVISÃO PARA ILUMINAÇÃO NO JARDIM CAIXA A PROVA DE INTEMPERIES		- TOMADA (T+F+N) 10A, DUPLA, h=0,40m
	- ARANDELA SOBRE ESPELHO DOS BANHEIROS		- CONJ. TOMADA (T+F+N) 10A E TOMADA USB h=0,40m
	- PONTO PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS		- TOMADA (T+F+N) 10A, H=40CM, h=1,10m
	- SENSOR DE PRESENÇA PARA ILUMINAÇÃO EMBUTIDO NA LAJE EM CAIXA OCTOGONAL		- TOMADA (T+F+N) 10A, DUPLA, h=1,10m
	- SENSOR DE PRESENÇA PARA ILUMINAÇÃO EMBUTIDO NA PAREDE EM CAIXA (2x4)" h=2,30m		- TOMADA (T+F+N) 10A, h=1,40m
	- CÉLULA FOTOELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO EM CAIXA 2X4"		- TOMADA (T+F+N) 10A, h=1,50m
	- INTERRUPTOR DE DUAS SEÇÕES EM CAIXA 2X4" h=1,10m		- TOMADA (T+F+N) 10A, ACIMA DA PORTA DE ENTRADA DO APTO.
	- INTERRUPTOR DE TRÊS SEÇÕES EM CAIXA 21X4" h=1,10m		- TOMADA EMBUTIDA NO TETO (T+F+N) 10A
	- INTERRUPTOR DE UMA SEÇÃO EM CAIXA 2X4"		- TOMADA DUPLA EMBUTIDA NO PISO OU FIXADA NO MÓVEL (T+F+N) 10A
	- INTERRUPTOR PARALELO EM CAIXA 2X4" h=1,10m		- TOMADA DUPLA NO PISO OU FIXADA NO MÓVEL (T+F+N) 20A
	- INTERRUPTOR PARALELO EM CAIXA 2X4" h=0,70m		- CX (2X4)" COM TAMPA CEGA- CHUVEIRO h=2,20m
	- INTERRUPTOR PARALELO EM CAIXA 2X4" h=0,70m		- CAIXA (2X4)" EMBUTIDO C/TAMPA CEGA h=30cm "no caso de caixa externa, será a prova de intempéries"
	- CONJUNTO 2 INTERRUPTORES PARALELO EM CAIXA 2X4" h=0,70m		- BOTÃO PULSADOR CAIXA 2x4" PARA EXAUSTOR DA CHURRASQUEIRA h=2,10m
	- CONJUNTO 2 INTERRUPTORES PARALELO E 2 SIMPLES EM CAIXA 4X4" - h=1,10m		- CAIXA (2x4)" EMBUTIDO COM TAMPA CEGA h=1,40m-PREVISÃO PARA CONTROLE DE ACESSO
	- CONJUNTO 1 INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO E 1 SIMPLES EM CAIXA 2X4" - h=1,10m		- CAMPAINHA-BOTÃO PULSADOR CAIXA 2x4" h=1,10m
	- CONJUNTO 2 INTERRUPTORES PARALELO EM CAIXA 2X4" - h=1,10m		- CIGARRA PARA CAMPAINHA CAIXA 2X4" h=2,30m
	- CONJUNTO INTERRUPTORES 3 SEÇÕES E 1 INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO EM CAIXA (4x4)" EM CAIXA (4x4)" - h=1,10m		- CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO
	- TOMADA (T+F+N) 20A h=0,70m		- CAIXA (2X4)" EMBUTIDO COM TAMPA CEGA PREVISÃO PERSIANA AUTOMÁTICA
	- TOMADA (T+F+N) 20A h=1,10m		- ELETRODUTO NO PISO
	- TOMADA DUPLA (T+F+N) - 20A - h=1,10m		- ELETRODUTO NO TETO OU PAREDE
	- CONJ. TOMADA (T+F+N) 20A E INTERRUPTOR 2 SEÇÕES- h=1,10m		- ELETRODUTO NO TETO PARA ALIMENTAÇÃO DOS CONSUMIDORES
	- CONJ. TOMADA (T+F+N) 20A E INTERRUPTOR h=1,10m		- TUBO QUE DESCE
	- TOMADA (T+F+N) 20A h=0,40cm		- TUBO QUE SOBE
			- NEUTRO, FASE, RETORNO, RETORNO CAMPAINHA, TERRA

NOTAS

FIAÇÃO EXTERNA SUBTERRÂNEA SERÁ COM ISOLAÇÃO 1KV

FIAÇÃO NÃO ESPECIFICADA = 2,5mm²

ELETRODUTO NÃO ESPECIFICADO - 3/4"

FIO NEUTRO = COR AZUL CLARO

FIO FASE R = COR PRETA

FIO FASE S = COR VERMELHA ou CINZA

FIO FASE T = COR BRANCA

FIO TERRA = COR VERDE

FIO RETORNO = COR AMARELA

TODAS AS TOMADAS DEVERÃO SER TRIPOLARES T+F+N E CONFORME NBR 14.136

DISJUNTORES E FIAÇÃO PARA CHUVEIRO SOMENTE EM UM BANHEIRO NOS APARTAMENTOS, DEMAIS BANHEIROS FICARÃO SOMENTE COM TUBULAÇÃO