

LEGENDA	
	CAIXA (2x4)" COM TAMPA CEGA JUNTO AS PORTAS - ESPERA PARA AUTOMAÇÃO DAS PORTAS - h=1,40m
	CAIXAS EMBUTIDAS NO TETO PARA PONTOS DE TV ASSINATURA, A CABO E TELEFONIA
	CAIXAS EMBUTIDAS NO PISO PARA PONTOS DE TV ASSINATURA, A CABO E TELEFONIA
	PONTO COM DUAS TOMADAS RJ 45, TELEFONIA E/OU REDE LÓGICA A 1,10m DO PISO EM CAIXA 2x4" EMBUTIDA - PREVISÃO
	PONTO COM DUAS TOMADAS RJ 45, TELEFONIA E/OU REDE LÓGICA A 0,40m DO PISO EM CAIXA 2x4" EMBUTIDA - PREVISÃO
	PONTO COM DUAS TOMADAS RJ 45, TELEFONIA E/OU REDE LÓGICA A 1,40m DO PISO EM CAIXA 2x4" EMBUTIDA - PREVISÃO
	PONTO COM UMA TOMADA RJ45 PARA TELEFONIA A 0,40m DO PISO EM CAIXA 2x4" EMBUTIDA - PREVISÃO
	PONTO COM DUAS TOMADAS RJ 45, TELEFONIA E/OU REDE LÓGICA A 1,40m DO PISO EM CAIXA 2x4" EMBUTIDA - PREVISÃO
	CONJUNTO DE TOMADA PARA ANTENA COLETIVA E TV CABO A 1,40m DO PISO EM CAIXA 4x4" EMBUTIDA - PREVISÃO
	CONJUNTO DE TOMADA PARA ANTENA COLETIVA E TV CABO A 0,40m DO PISO EM CAIXA 4x4" EMBUTIDA - PREVISÃO
	TOMADA PARA TV A CABO A 1,40m DO PISO EM CAIXA 4X4"
	TOMADA PARA TV A CABO A 0,40m DO PISO EM CAIXA 4X4"
	TOMADA PARA ANTENA COLETIVA A 1,40m DO PISO EM CAIXA 4X4"
	TOMADA PARA ANTENA COLETIVA A 0,40m DO PISO EM CAIXA 4X4"
	CÂMERA PARA CFTV
	TECLADO NUMERICO EXTERNO PARA INTERFONE A 1,20m DO PISO EM CAIXA 2x4" PARA VEÍCULOS, ENTRADA DA GARAGEM
	PONTO PARA INTERFONE A 1,20m DO PISO EM CAIXA 2x4"
	TECLADO NUMERICO EXTERNO PARA INTERFONE A 1,20m DO PISO EM CAIXA 2x4"
	TUBULAÇÃO QUE SOBE
	TUBULAÇÃO QUE DESCE
	CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA DO TIPO R1 (60x35x50)cm
	DISTRIBUIDOR GERAL PARA TV A CABO (80x80x12)cm
	DISTRIBUIDOR GERAL PARA TELEFONIA (80x80x12)cm
	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO (30x30x40)cm COM UMA HASTE COPPERWELD DE 2,40m DE COMP. E CABOS DE COBRE NÚ NA BITOLA 16,0mm²
	ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO
	ELETRODUTO EMBUTIDO NO TETO, PAREDE OU SOBRE FORRO
	ELETRODUTO EMBUTIDO NA LAJE PARA CFTV

NOTAS:

AO SER FEITA A TUBULAÇÃO NUM MESMO LANCE NÃO PODERÃO EXISTIR MAIS DO QUE DUAS CURVAS.

- NENHUMA CURVA PODERÁ SER SUPERIOR A 90° EM DEFLEXÃO.
- NAS TUBULAÇÕES SUBTERRÂNEAS DEVERÃO SER USADOS DUTOS DE PVC LIGEIRAMENTE INCLINADOS PARA DAR ESCOAMENTO DE ÁGUA DE INFILTRAÇÃO OU CONDENSACÃO EM DIREÇÃO AS CAIXAS ADJACENTES.
- O DISTRIBUIDOR GERAL DO PRÉDIO DEVERÁ SER LOCALIZADO EM RECINTOS SECOS E VENTILADOS LIVRE DE ELEMENTOS CORROSIVOS E GASES COMBUSTÍVEIS.
- OS CIRCUITOS TELEFÔNICOS DEVERÃO ESTAR SEPARADOS DE 30cm DOS TUBOS QUE CONDUZEM CIRCUITOS DE ENERGIA DE BAIXA TENSÃO E DE 60cm DOS TUBOS QUE CONDUZEM CIRCUITOS DE ALTA TENSÃO.

ESTA RECOMENDAÇÃO DEVERÁ SER OBSERVADA AFIM DE EVITAR INTERFERÊNCIA DO CIRCUITO ELÉTRICO NO TELEFÔNICO.

- AS CAIXAS DE TELEFONES DEVERÃO ESTAR AFASTADAS DAS CAIXAS DE ENEGIA EM 60cm.

A DISTRIBUIÇÃO DE DUTOS, CABOS E FIOS, INTERNOS OU EXTERNOS, DESTINADOS AO SERVIÇO TELEFÔNICO DA TELESC, É PRÓPRIA E EXCLUSIVA PARA ESSE FIM NÃO SENDO PERMITIDO SUA UTILIZAÇÃO PARA SISTEMAS COMO TV A CABO, PORTEIRO ELETRÔNICO, SOM E OUTROS.

POR MOTIVOS OPERACIONAIS E TÉCNICOS, ANTES DE EXECUTAR A TUBULAÇÃO DE ENTRADA CONFIRMAR JUNTO A TELESC A FORMA CORRETA DE ATENDIMENTO.

- SOLICITAR VISTORIAS PELO MENOS 60 DIAS ANTES DE TÉRMINO DA OBRA
- TUBULAÇÃO NÃO INDICADA SERÁ DE Ø1"